

乐昌市疾病预防控制中心

检验报告书



样品受理编号：

乐疾控水检字B202307026号

样品名称：

末梢水

被检单位：

乐昌市自来水有限公司

被检单位地址：

广福路120号

检测单位（章）：

乐昌市疾病预防控制中心

检测单位地址：

乐昌市乐廊路33号

说明

- 一、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 二、本报告书涂改、增删、未加盖单位印章无效。
- 三、未经实验室书面批准或委托方同意不得复制本检验报告。
- 四、送检单位对本检验报告有异议，可在收到本报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。
- 五、本检验报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

邮政编码：512200 质量投诉电话：0751—6168900

本报告单共：3 页

报告日期：2023年07月31日

共 3 页第 1 页

乐昌市疾病预防控制中心

乐昌市卫生检测中心

检 验 报 告

收样日期: 2023年07月21日

检测日期: 2023年07月21日

样品受理编号: B202307026

样品名称: 末梢水	商标(标记): 无
被检单位: 乐昌市自来水有限公司	生产厂(商家): 乐昌市自来水有限公司
采样点名称: 供电局	样品数量: 500mL
生产日期(批号): 2023-07-21	样品包装及状态: 液态正常
采/抽样单位: 乐昌市疾病预防控制中心	采/抽样人: 伍乐文、朱红梅
检验类别: 卫生监督	实验室名称: 检验科
检验依据: GB/T 5750-2006 生活饮用水标准检验方法	

检测结果:

检测项目	检测结果	标准限值
菌落总数CFU/mL	未检出	≤ 100
总大肠菌群MPN/100mL	未检出	不得检出
色度铂钴色度单位	< 5	≤ 15
浑浊度NTU	< 0.5	≤ 1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH值	8.04	6.5-8.5
总硬度mg/L	116	≤ 450
砷mg/L	0.0052	≤ 0.01
镉mg/L	0.0019	≤ 0.005
游离余氯mg/L	0.05	≥ 0.05
(以下空白)		



检验:

林晓珍 田永香

2023年07月21日

审核:

石军浩

2023年07月31日

签发:

李秋来

2023年07月31日

■中心(副)主任
□科室主任

乐昌市疾病预防控制中心 乐昌市卫生检测中心 评价报告

收样日期: 2023年07月21日

检测日期: 2023年07月21日

样品受理编号: B202307026

样品名称: 末梢水	商标(标记): 无
被检单位: 乐昌市自来水有限公司	生产厂(商家): 乐昌市自来水有限公司
采样点名称: 供电局	样品数量: 500mL
生产日期(批号): 2023-07-21	样品包装及状态: 液态正常
采/抽样单位: 乐昌市疾病预防控制中心	采/抽样人: 伍乐文、朱红梅
检测类别: 卫生监测	实验室名称: 检验科
检验依据: GB/T 5750-2006 生活饮用水标准检验方法	

评价依据:

GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准

评价结论:

依据乐昌市疾病预防控制中心乐疾控水检字B202307026号检测结果报告, 所检样品的检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 要求。

(以下空白)



评价:

2023年07月31日

审核:

杨福泉

2023年07月31日

签发:

李秋来

2023年07月31日

■中心(副)主任
□科室主任

乐昌市疾病预防控制中心

(乐昌市卫生检验中心)

样品采集(送检)记录表

LCCDC/CX14-01

受理编号: B2023070216

采(送)样日期 2023年 7 月 21 日

受检单位	乐昌市自来水有限公司	负责人	伍和辉	受检单位地址	广德路120号	电话	5563560
------	------------	-----	-----	--------	---------	----	---------

样品名称·商标	采(送)样编号	生产单位	数量	生产日期或批号	规格	样品状态	包装
---------	---------	------	----	---------	----	------	----

广德水	223070216	乐昌市自来水有限公司	500ml	2023.7.21	瓶装	1	
-----	-----------	------------	-------	-----------	----	---	--

以下空白							
------	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

采样地点(样品来源)	供水厂	环境条件	温度 27℃ 湿度 31%
------------	-----	------	---------------

采(抽)样方式	随机抽样	封样方式与封样器编号	1
---------	------	------------	---

采(抽)样目的	卫生监督	采(接)样人	伍和辉
---------	------	--------	-----

检验依据	GB/T5750-2006
------	---------------

申请检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、砷、镉、总硬度
--------	---

采(抽)样单位地址	乐昌市疾病预防控制中心(乐昌市卫生检验中心)	送检数量	500ml
-----------	------------------------	------	-------

受检单位陪同人签名	伍和辉	送检人	伍和辉	送检日期	2023.7.21	拟完成日期	2023.8.5
-----------	-----	-----	-----	------	-----------	-------	----------

接收样品时样品状态	正常 ☒ 异常 ☐	收样人	伍和辉	收样日期	2023.7.21
-----------	--	-----	-----	------	-----------

本表一式二联, 首联单位存档, 第二联送受检单位。